

Handläggare, enhet
AnnSofie Kero
Kemi och Materialteknik
010-516 53 07, ann-sofie.kero@sp.se

Vison Ekonomi AB
Björne Svensson
Strandvägen 144
234 32 LOMMA

Bestämning av vattentäthet

Provföremål

Vindskydd, cirka 3 m², betecknad Bison Vindskydd och märkt med tillverkningsdatum 08-05-13.

Provmaterialet skickades från uppdragsgivaren med paket och anlände till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut under vecka 25, 2008.

Uppdrag

Bestämning av vattentäthet enligt SS-EN 13859-2, klass W1.

Utförande

Bestämning av vattentäthet gjordes enligt SS-EN 13859, punkt 5.2.3, klass W1.

Provningen utfördes den 3 juli 2008.

Resultat

Samtliga tre provkroppar var täta efter två timmar.

Det provade materialet uppfyller kravet på vattentäthet klass W1 enligt EN 13859-2.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Kemi och Materialteknik - Polymerteknik



Stefan Almström
Tekniskt ansvarig



AnnSofie Kero
Teknisk handläggare

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress
SP
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress
Västeråsen
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Tfn / Fax / E-post
033-16 53 07
033-10 33 88
info@sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.